

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Endereço: R. ISAÍAS MEDEIROS LOPES, S/N°, RUI SANGLARD, NOVA FRIBURGO - RJ

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO    CNPJ: 28606630000123

Responsável técnico de segurança: MATHEUS PEIXOTO ORNELLAS

Conselho Técnico: CREA - RJ

Decreto Estadual adotado (nº e ano): Decreto Estadual nº 42/20018

Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto nº 42/2018:

Lotação prevista (apenas para áreas que desenvolvam ocupação do Grupo F): N/A

Descreva como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, etc.): SPLIT

Nº de matrícula: 2018129253

Nº de pavimentos: 01

Ocupação do subsolo:

Ano da construção ou do licenciamento:

| CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual nº 42/2018 - Anexo II                              |                  |                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Grupo                                                                               | Ocupação         | Divisão                                           | Descrição               |
| H                                                                                   | SERVIÇO DA SAÚDE | H-4                                               | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO – NT 1-04 |                  |                                                   |                         |
| Risco                                                                               |                  | Carga de incêndio (MJ/M²) (Apenas para o grupo J) |                         |
| MÉDIO - 1                                                                           |                  |                                                   |                         |

ELEMENTOS ESTRUTURAIS – NT 2-19

Estrutura portante (ex: concreto, aço, madeira, outros): CONCRETO

Estrutura de sustentação da cobertura (ex: concreto, aço, madeira, outros):AÇO

Profundidade do subsolo (m): N/A

Aplicação de revestimento

TRRF: 60 MIN

Tipo de material de proteção:

(Conforme modelo do Anexo E, da NT 2-19)

| MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – DECRETO Nº 42/2018 |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| X                                                         | Extintores                           |
| X                                                         | Sinalização de segurança             |
| X                                                         | Iluminação de emergência             |
| X                                                         | Saídas de emergência                 |
|                                                           | Plano de emergência                  |
|                                                           | Segurança estrutural contra incêndio |
| X                                                         | Controle de Materiais de Acabamento  |

| RISCOS ESPECIAIS – DECRETO Nº 42/2018 |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| X                                     | Gás liquefeito de petróleo         |
| X                                     | Exaustão mecânica da(s) cozinha(s) |

| GÁS GLP/GN – NT 3-02     |                       |                 |                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Tipo de Cilindro/Botijão | Capacidade Individual | Nº de Cilindros | Capacidade Total |
| Transportável (Kg)       | 13                    | 2               | 26               |

| Descrição | Térreo | CENTRAL DE GLP | * | * | * | * | Total |
|-----------|--------|----------------|---|---|---|---|-------|
|-----------|--------|----------------|---|---|---|---|-------|

| QUADRO DE ÁREAS                              |        |   |  |  |  |  |        |
|----------------------------------------------|--------|---|--|--|--|--|--------|
| ATC (m²)                                     | 306,86 | 0 |  |  |  |  | 306,86 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES – NT 2-01 |        |   |  |  |  |  |        |
| AP 10L                                       | 2      | 0 |  |  |  |  | 2      |
| CO2 6KG                                      | 2      | 0 |  |  |  |  | 2      |
| Pó BC 6KG                                    | 0      | 1 |  |  |  |  | 1      |
| Total                                        |        |   |  |  |  |  | 5      |

| SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-05 |               |   |   |  |  |  |   |
|------------------------------------------------|---------------|---|---|--|--|--|---|
| Código da Placa                                | Dimensões(mm) |   |   |  |  |  |   |
| E-23                                           | 150X150       | 4 | 1 |  |  |  | 5 |
| S-12                                           | 260X130       | 9 | 0 |  |  |  | 9 |
| S-14                                           | 260X130       | 2 | 0 |  |  |  | 2 |
| S-15                                           | 260X130       | 2 | 0 |  |  |  | 2 |
| S-17                                           | 260X130       | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| A-06                                           | 200           | 0 | 1 |  |  |  | 1 |
| P-01                                           | 200           | 0 | 1 |  |  |  | 1 |

| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-06 |            |   |   |  |  |  |   |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--|--|--|---|
| Blocos Autônomos                              | 100 LUMENS | 9 | 0 |  |  |  | 9 |
| Blocos Autônomos                              | 200 LUMENS | 1 | 0 |  |  |  | 1 |

| SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – NT 2-08           |                 |           |                                             |                                             |                |                   |  |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|--|
| Lotação: 44                              |                 |           |                                             |                                             |                |                   |  |
| Tipo de edificação                       | Grupo e divisão | Pavimento | Sem chuveiros ou sem detectores automáticos | Com chuveiros ou com detectores automáticos | Tipo de escada |                   |  |
|                                          |                 |           | Saída única                                 | Mais de uma saída                           | Saída única    | Mais de uma saída |  |
| SERVIÇO DE SAÚDE                         | H-4             | TÉRREO    |                                             | X                                           |                |                   |  |
| Capacidade de unidade de passagem:       |                 | 45        |                                             |                                             |                |                   |  |
| Número de unidade de passagem projetada: |                 | 0,97      |                                             |                                             |                |                   |  |

| CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20 |              |           |               |                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------------|
|                                                              |              | Material  | Classificação | Retardante de chamas |
| Piso                                                         | Acabamento   | CONCRETO  | CLASSE - I    | N/A                  |
|                                                              | Revestimento | CERÂMICA  | CLASSE - I    | N/A                  |
| Paredes / Divisórias                                         | Acabamento   | ALVENARIA | CLASSE - I    | N/A                  |
|                                                              | Revestimento | PINTURA   | CLASSE - I    | N/A                  |
| Tetos / Forros                                               | Acabamento   | CONCRETO  | CLASSE - I    | N/A                  |
|                                                              | Revestimento | GESSO     | CLASSE - I    | N/A                  |
| Coberturas                                                   | Acabamento   | METÁLICA  | CLASSE - I    | N/A                  |
|                                                              | Revestimento | METAL     | CLASSE - I    | N/A                  |
| Fachadas                                                     | Acabamento   | EMBOÇO    | CLASSE - I    | N/A                  |
|                                                              | Revestimento | PINTURA   | CLASSE - I    | N/A                  |

NOVA FRIBURGO  
PREFEITURA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RUI SANGLARD

Nº DO PROCESSO:

ASSUNTO:  
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SECRETÁRIO EGCP :

Pierre da Silva Moraes - Matrícula: 062.728

SUB-SECRETÁRIO EGCP :

Luan Leite Feijó - Matrícula: 115.288

RESPONSÁVEL LEGAL:

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO    CNPJ: 28606630000123

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Matheus Peixoto Ornellas - Eng. Civil/Eng. Seg. do trabalho

CREA-RJ: 2018129253    CBMERJ/DGST: 01-510 Matr. 063.167

ENDEREÇO : R. ISAÍAS MEDEIROS LOPES, S/N°, RUI SANGLARD, NOVA FRIBURGO - RJ

QUADRO DE RESUMO

CONSTRUÇÃO :

ESCALA :

DATA :

PRANCHA :

INDICADA

JANEIRO / 2023

ÚNICA

ESPAÇO RESERVADO AO CBMERJ: