

a) SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA ACIMA DAS PORTAS, NO MÍNIMO A 0,10m DA VERGA.

b) A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE FUGAS DEVE SER LOCALIZADAS DE MODO QUE A DISTÂNCIA DO PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO 7,5m, DEVENDO SER INSTALADA NO SENTIDO DA SAÍDA DE QUALQUER PONTO SEQUINTE, DISTANCIADOS ENTRE SI NO MÁXIMO 15,00m. A SINALIZAÇÃO DEVE SER INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA NO MÍNIMO A 1m-1,50m DO PISO ACABADO.

c) A SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS NO INTERIOR, DEVERÁ SER INSTALADA À PAREDE, SOB O PAINEL DE ACESSO DE CADA PAVIMENTO.

01 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE INTERIORES SEQUÊ O QUE PRECISARE PARA LÂMPARA VIBRANTE (VINT), NO QUE CONCERNE AO PROJETO, INSTALAÇÃO E MANTENIMENTO DO MESMO.

02 - O TIPO DE SÉTIMA COM BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO, COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA, ONDA BLOCO AUTÔNOMO COM 1 (UM) FIO, FLUORESCENTE COM UMA POR POTÊNCIA DE 18 WATTS, LOCALIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO.

03 - QUANTO ÀS LÂMPARAS, SERÃO SEMI-CONDUTORA, COM 18 WATTES, COM TUBO DE 18 WATTES, LOCALIZADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO, FACILMENTE ACESSÍVEL, RESISTÊNCIA NÃO ABALÇO DE FUROS E QUE NÃO POSSA SER DANIFICADA POR QUITA FORÇA DE SERVIÇO.

04 - O SISTEMA NÃO PODERÁ TER UMA AUTORMANOR QUE USA HORA DE FUNCIONAMENTO, COM UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL.

05 - OS ELÉTRICISTAS UTILIZARÃO PARA EQUIVALENTES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NUNCA PODEREM SER USADOS PARA OUTROS FINS, SEMPRE INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, CONFORME-6410.

DE - NO CASO DE INSTALAÇÃO APARENTE, A TUBULAÇÃO E AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER METÁLICAS.



SÍMBOLO	NOMENCLATURA
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP. 10 LITROS.
	EXTINTOR DE GAS CARBÓNICO CAP. 4Kg.
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CAP. 6kg.
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CAP. 100kg.
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA (BLOCO AUTÓNOMO)

SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO	SIGNIFICADO
	SINALIZAÇÃO CIRCULAR D (mm) PROIBIDO FUMAR
	SINALIZAÇÃO CIRCULAR D (mm) PROIBIDO PRODIZER CHAMA
	SINALIZAÇÃO CIRCULAR D (mm) PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO
	SINALIZAÇÃO CIRCULAR D (mm) PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
	SINALIZAÇÃO TRIANGULAR L (mm) CUIDADO, RISCO DE EXPLOSSÃO
	SINALIZAÇÃO RETANGULAR L/H (mm) SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIRETA
	SINALIZAÇÃO RETANGULAR L/H (mm) SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA
	SINALIZAÇÃO RETANGULAR L/H (mm) ESCADA DE EMERGÊNCIA – DESCE
	SINALIZAÇÃO RETANGULAR L/H (mm) SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	SINALIZAÇÃO QUADRADA L (mm) NÚMERO DO PAVIMENTO
	SINALIZAÇÃO QUADRADA L (mm) EXTINTOR DE INCÊNDIO
	SINALIZAÇÃO QUADRADA L (mm) ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
	SINALIZAÇÃO RETANGULAR L/H (mm) PORTA CORTE-FOGO

A PORTÃO DE CORRER DESTINADA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA EDIFICAÇÃO TEM O ASPECTO APENAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, A MESMA FICA TOTALMENTE ABERTA DURANTE TODO O FUNCIONAMENTO DA EDIFICAÇÃO. SERÁ INSTALADA UMA PLACA INFORMATIVA QUE TAL PORTÃO FICARÁ ABERTO DURANTE O FUNCIONAMENTO. SERÁ TAMBÉM JUNTADO NO PROCESSO UM TERMO DE RESPONSABILIDADE.

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
DA PRAÇA DAS COLÔNIAS, SITUADA NA RUA SALUSSE,
Nº615, CENTRO, NOVA FRIBURGO/RJ.

PROJETO DE EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
"PLANTAS BAIXAS TÉRREO E ÁREA EXISTENTE"



DESENHO:	ÁREA DO TERRENO:	ÁREA DE CONSTRUÇÃO:	ESCALA:
Júlio Cesar Guarilha	1.452,30m ²	770,90m ²	1/100
DATA:	ÁREA DE PROJEÇÃO:	TAXA DE OCUPAÇÃO:	PRANCHA:
NOVEMBRO DE 2019	770,90m ²	53,08%	02/03