

COTA EM RELAÇÃO AO NR	PROFUN- DIDADE DA CAMADA (m)	REVESTIMENTO ---- 2 1/2" AMOSTRADOR ----- Ø INT. 1 3/8", Ø EXT. 2" PESO = 65Kg ----- ALTURA DE QUEDA = 75cm	AMOSTRA	PENETRAÇÃO (GOLPES / 30 cm) ----- 1ª e 2ª PENETRAÇÕES ----- 2ª E 3ª PENETRAÇÕES						
				Nº DE GOLPES		GRÁFICO				
NÍVEL D'ÁGUA		CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL		1º e 2º	2º e 3º	10	20	30	40	
	0,15	PEDRA CALÇAMENTO	①	7	9					
	0,40	ATERRO - ESCÓRIA	②							
	1	ATERRO ARGILOSO - COR VARIADO MÉDIO À RIJO	z ③ z	10	11					
	2									
	3									
	7,90	IMPENETRÁVEL NA PEÇA DE LAVAGEM - ROCHA OU MATAÇÃO AINDA DE ACORDO COM A NBR-6484, 6497 E 8036								
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
13										
14										
15										
COTA -0,20	ESCALA GRANULOMÉTRICA (WENTWORT)		CONDIÇÕES DE PARALIZAÇÃO							
	1 - ARGILA 2 - ARGILA SILTOSA 3 - ARGILA ARENOSA 4 - SILTE ARGILOSO 5 - SILTE 6 - SILTE ARENOSO 7 - AREIA FINA 8 - AREIA MÉDIA 9 - AREIA GROSSA 10 - CASCALHO 11 - PEDREGULHO 12 - MATAÇÃO		IMPENETRÁVEL À PEÇA DE LAVAGEM							
			PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA			DATA				
			INICIAL 1,90	10 min. 1,90	24 hs. SECO	INÍCIO 25 / 04 / 2019		TÉRMINO 25 / 04 / 2019		
<div>SOLOBASE</div> <div>FUNDAÇÕES</div>		SONDAGEM SP-JA-2778/1.0			ACACIO					
		S.R. SOLO RESIDUAL - S.D. SOLO SEDIMENTAR			THIAGO					
		RESPONSÁVEL TÉCNICO			G. V. P.					