COTA EM RELAÇÃO AO NR / NÍVEL D'ÁGUA	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	REVESTIMENTO ----- 2 1/2" AMOSTRADOR ------- Ø INT. 1 3/8", Ø EXT. 2" PESO = 65Kg ---------- ALTURA DE QUEDA = 75cm CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	AMOSTRA	PENETRAÇÃO (GOLPES / 30 cm) ———— 1ª e 2ª PENETRAÇÕES ---------- 2ª E 3ª PENETRAÇÕES Nº DE GOLPES: 1º e 2º / 2º e 3º GRÁFICO: 10 20 30 40
	1	ATERRO ARGILOSO COR VARIADO MOLE	① z z	4 / 4
	2			5 / 5
	3			5 / 6
	3,50			
NA	4	SILTE ARGILOSO COR VARIADO MOLE	②	4 / 4
	5			3 / 3
	6			5 / 5
	6,50			
	7	SILTE ARENOSO COR VARIEGADO - ALTERAÇÃO DE ROCHA COMPACTO	③	29 / 35
	7,90			
	8	IMPENETRÁVEL NA PEÇA DE LAVAGEM - ROCHA OU MATACÃO AINDA DE ACORDO COM A NBR-6484, 6497 E 8036		
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			

1 6 12
GRANULOMETRIA

COTA 0,40

ESCALA GRANULOMÉTRICA (WENTWORT)

1 - ARGILA	7 - AREIA FINA
2 - ARGILA SILTOSA	8 - AREIA MÉDIA
3 - ARGILA ARENOSA	9 - AREIA GROSSA
4 - SILTE ARGILOSO	10 - CASCALHO
5 - SILTE	11 - PEDREGULHO
6 - SILTE ARENOSO	12 - MATACÃO

CONDIÇÕES DE PARALIZAÇÃO

IMPENETRÁVEL À PEÇA DE LAVAGEM

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA			DATA	
INICIAL	10 min.	24 hs.	INICÍO	TÉRMINO
1,90	1,90	4,20	26/ 04 / 2019	26 / 04 / 2019

SONDADOR	ACACIO
DESENHISTA	THIAGO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	G. V. P.

SOLOBASE FUNDAÇÕES

SONDAGEM
SP-JA-2778/2.0

S.R. SOLO RESIDUAL - S.D. SOLO SEDIMENTAR