

ESCLARECIMENTO PREGÃO 90082/2025-

4 mensagens

Nivia Damiene Silmaquinas <licitacao@silmaquinas.com.br>

3 de setembro de 2025 às 15:33

Para: "pregao3.novafriburgo@gmail.com" <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados Senhores, boa tarde!!!

Referente ao Pregão 90082/2025 com data de abertura para o dia 09/09/2025, gostaria de esclarecer :

- Referente a instalação citada em Edital gostaríamos de esclarecer: A infraestrutura (caneletas, base de concreto, cabos de força) será de responsabilidade de V.Sas.? A empresa contratada ficará responsável apenas pelos serviços de: start-up, treinamento e fechamento dos cabos? Caso a empresa fique responsável pela infraestrutura civil e elétrica, gentileza nos enviar as seguintes informações para que possamos compor nossos preços para apresentarmos nossa proposta ao Pregão supracitado: Fotos dos locais de instalação. Distância de cabos entre o gerador e o QGBT? A infraestrutura de cabeamento será realizada no subsolo ou externa? Há base de concreto no local ou teremos que fazer? O local onde será construído a base de concreto para assentamento do gerador é terreno nivelado? O caminhão munck tem fácil acesso ao local de descarga do gerador?
- Referente a ANVISA- Será obrigatório a apresentação de certificado da Anvisa, para o equipamento gerador ???

Desde de já agradecemos

**Nívia Martins**

Licitação

☎ (31) 3615-2073

✉ licitacao@silmaquinas.com.br

🌐 silmaquinas.com.br 📱 @silmaquinas

Máquinas, Equipamentos, Motores e Peças.
Venda, locação e assistência técnica.

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo
<pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Para: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

4 de setembro de 2025 às
13:43

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> 15 de setembro de 2025 às 11:59
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Cc: Patricia Soares <patriciagerenteubs@gmail.com>

Bom dia!

Segue resposta da Unidade Requisitante para os questionamentos da empresa.

Informamos que, para fins de melhor conhecimento das condições do objeto e dirimir eventuais dúvidas, será facultada a realização de **visita técnica aos locais**. A visita poderá ser agendada junto à Subsecretaria de Atenção Básica, no horário de 09:00 às 16:00, em dias úteis, mediante prévio contato pelo telefone (22) 2522-3795 (falar com Patricia).

Ressaltamos que a realização da visita é facultativa e tem como objetivo proporcionar aos licitantes maior clareza quanto às condições de execução do objeto licitado.

Att,

Érica Ribeiro

----- Forwarded message -----

De: **Patricia Soares** <patriciagerenteubs@gmail.com>
Date: sex., 12 de set. de 2025 às 12:06
Subject: Re: ESCLARECIMENTO PREGÃO 90082/2025-
To: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Boa tarde,

Em resposta ao pedido de esclarecimento -Pregão Eletrônico Nº 90.082/2025, venho por meio deste informar que:
A obra para o abrigo necessário para o gerador será realizada por conta do município de Nova Friburgo.
A empresa ganhadora do certame deverá fornecer toda a instalação do gerador.

Att,

Subsecretaria de Atenção Básica

Em sex., 12 de set. de 2025 às 11:58, Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> escreveu:
Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento referente ao item "gerador" do P.E. 90082/2025 para análise e manifestação da Unidade Requisitante.

Att,

Érica Ribeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo
<pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Para: licitacao@silmaquinas.com.br

15 de setembro de 2025 às
15:07

[Texto das mensagens anteriores oculto]