

Fwd: Esclarecimento sobre Pregão 90022/2026

6 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

10 de abril de 2026 às 15:42

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **roka ltda** <rokaassistance@gmail.com>

Date: sex., 10 de abr. de 2026 às 15:35

Subject: Esclarecimento sobre Pregão 90022/2026

To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>Cc: rokaassistance@gmail.com <rokaassistance@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Na qualidade de licitante interessado no certame em referência, vimos, respeitosamente, solicitar esclarecimento quanto à especificação técnica referente ao fluido refrigerante dos equipamentos de climatização.

O Termo de Referência indica a utilização de equipamentos com gás refrigerante R-410A. Diante disso, questionamos se serão aceitos equipamentos que utilizem o fluido refrigerante R-32, considerando que:

- trata-se de tecnologia mais atual e amplamente adotada no mercado;
- apresenta maior eficiência energética;
- possui menor impacto ambiental, com menor potencial de aquecimento global (GWP);
- atende às normas técnicas vigentes e padrões de qualidade.

Dessa forma, entendemos que a aceitação do gás R-32 não compromete o desempenho esperado, podendo inclusive representar vantagem técnica à Administração.

Assim, solicitamos a gentileza de esclarecer se será admitida a apresentação de equipamentos com fluido refrigerante R-32 em substituição ao R-410A.

Desde já, agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Ítalo Santana

LICITAÇÕES
(71) 3161 1810
rokassistance@gmail.com
Av. Nossa Senhora da Penha, 2598, Santa Luiza,
Vitória - ES - 29045-403

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

10 de abril de 2026 às
15:50

Para: Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.022/2026, PA n.º 02.576/2026, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PORTÁTIL, pelo período de 01 (um) ano. A abertura do Pregão está agendada para o dia 14/04/2026.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

10 de abril de 2026 às 16:01

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Date: sex., 10 de abr. de 2026 às 15:42

Subject: Fwd: Esclarecimento sobre Pregão 90022/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

10 de abril de 2026 às
16:03

Para: Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>, Orçamento SME <orcamento@sme.novafriburgo.rj.gov.br>, orcamento.educacao@yahoo.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

13 de abril de 2026 às 11:17

Para: "pregao3.novafriburgo@gmail.com" <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Mensagem reencaminhada -----

De: Patrimônio Sme <patrimonio@sme.novafriburgo.rj.gov.br>

Para: Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

Enviadas: segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 11:14:27 GMT-3

Assunto: Re: Fw: Esclarecimento sobre Pregão 90022/2026

Bom dia !

Em resposta a solicitação da empresa, informamos que deverá ser seguido as especificações do edital.

Atenciosamente

Departamento de Patrimônio

Em seg., 13 de abr. de 2026 às 09:30, Patrimônio Sme <patrimonio@sme.novafriburgo.rj.gov.br> escreveu:

Bom dia !

Informamos que após análise que será admitida a apresentação de equipamentos com fluido refrigerante R-32.

Atenciosamente

Departamento de Patrimônio

Em seg., 13 de abr. de 2026 às 09:23, Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br> escreveu:

----- Mensagem reencaminhada -----

De: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Para: Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

Enviadas: sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 15:51:32 GMT-3

Assunto: Fwd: Esclarecimento sobre Pregão 90022/2026

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 13 de abril de 2026 às 11:28
Para: rokaassistance@gmail.com

Bom dia.

Segue a resposta após análise técnica da Secretaria requisitante.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

[Texto das mensagens anteriores oculto]