



Licitação PMNF &lt;licitacaopmnf@gmail.com&gt;

---

**ESCLARECIMENTO PE 90035.2026 - LAVANDERIA**

4 mensagens

---

**weltenlicitacao@gmail.com** <weltenlicitacao@gmail.com>  
Para: licitacaopmnf@gmail.com

28 de abril de 2026 às 11:58

Bom dia

Boa tarde,

Referente ao edital em questão, solicitamos esclarecimento quanto à exigência de **“interface e caixa de bombas para dosagem de produtos”**, considerando que serão utilizados dosadores para 02 (duas) máquinas de lavar.

Gostaríamos de confirmar o seguinte:

1. A “interface” mencionada refere-se ao **sistema de automação da dosagem química**, responsável por acionar as bombas conforme o ciclo da lavadora?
2. A exigência contempla apenas o **sistema de dosagem automática de produtos (detergente, alvejante, neutralizante, etc.)**, ou também inclui **automação de carga e descarga de água da lavadora**?
3. A integração com as lavadoras deverá ocorrer apenas por **sinal elétrico para acionamento das bombas**, ou será necessário um sistema mais avançado de comunicação/automação?

O esclarecimento é fundamental para que possamos apresentar proposta em total conformidade com as exigências do edital.

Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo do retorno.

Atenciosamente

Juliana Helena

Assistente de Licitação

(31) 34411575

---

**Licitação PMNF** <licitacaopmnf@gmail.com>  
Para: gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

28 de abril de 2026 às 12:55

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>  
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

6 de maio de 2026 às 11:24

----- Forwarded message -----

De: **ALMOXARIFADO HMRS** <[hms.almojarifado@gmail.com](mailto:hms.almojarifado@gmail.com)>

Date: qua., 6 de mai. de 2026 às 11:04

Subject: Re: ESCLARECIMENTO PE 90035.2026 - LAVANDERIA

To: Secretaria de Saúde <[gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com](mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com)>

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste responder ao questionamento apresentado, com o auxílio do técnico da empresa Brasil Tec, responsável pela manutenção dos aparelhos em nosso nosocômio Sr. Ricardo.

Considerando que não possuímos conhecimento técnico específico acerca do tema mencionado, encaminhamos abaixo o parecer emitido pelo referido profissional.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

"O dosador opera em modo chamado de "escravo" (slave). Nesse modo, ele não decide sozinho quando liberar material — ele apenas responde a um comando externo, normalmente vindo da máquina principal (a Suzuki). Na prática funciona assim:

Na prática funciona assim:

- A máquina Suzuki (mestre) envia um sinal elétrico (ex: pulso, contato seco, sinal digital).
- O dosador (escravo) recebe esse sinal.
- Ao receber, ele libera a quantidade programada de material.
- Quando não há sinal, ele permanece parado."

Atenciosamente,

Keli Oliveira

Almojarifado – Hospital Municipal Raul Sertã

Tel.: (22) 2524-2366

Em ter., 28 de abr. de 2026 às 14:20, Secretaria de Saúde <[gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com](mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com)> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Encaminhamos questionamento apresentado por fornecedor referente ao Processo Administrativo nº 3550/2026 – Insumos de Lavanderia.

Solicitamos, por gentileza, a verificação e a elaboração de resposta adequada para o devido saneamento das dúvidas.

Desde já, agradecemos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Secretaria Municipal de Saúde**

**Gestão de Processos, Contratos e Convênios**

**(22) 2522-0661 / 2522-0669**

[gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br](mailto:gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br)



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E  
S A Ú D E

--

**Secretaria Municipal de Saúde**

**Gestão de Processos, Contratos e Convênios**

**(22) 2522-0661 / 2522-0669**

[gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br](mailto:gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br)



S E C R E T A R I A D E  
S A Ú D E

---

**Licitação PMNF** <licitacaopmnf@gmail.com>  
Para: [weltenlicitacao@gmail.com](mailto:weltenlicitacao@gmail.com)

6 de maio de 2026 às 11:58

Prezados,  
Bom dia

Encaminhamos a resposta formulada pelo setor técnico aos esclarecimentos solicitados.

Atenciosamente,

**Comissão Permanente de Pregão I**  
Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento  
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ  
[Texto das mensagens anteriores oculto]